

San Bonifacio, 15 Luglio 2021

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi dell'Art. 16 bis del DPR 917/86 e dell'Art. 1 della Legge 449/97)

Ferrolì Spa dichiara

che i **generatori di calore a biomassa** elencati alle tabelle di cui in allegato alla presente, **commercializzati con il marchio FERROLI**, presentano un rendimento termico utile ovvero una efficienza di conversione non inferiore al 85%.

Pertanto tali generatori di calore soddisfano contemporaneamente il rispetto dei limiti minimi di efficienza di cui:


- al DM 15/02/1992 Art. 1 punto 1) lett. g)
- al DlgS 28/2011, Allegato 2 punto 1)

Inoltre tali generatori di calore hanno conseguito la certificazione ambientale a 4 stelle secondo il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2017 nr 186.

In base a tali prestazioni, ovvero al combinato disposto della Legge 449/97 e s.mi. e alla circolare nr. 57/E 1998 dell'Agenzia delle Entrate, i prodotti sottoelencati rispettano quindi i parametri per essere inseriti negli interventi incentivati dal "Bonus Casa 50%"** negli edifici esistenti, ovvero nel caso di nuova installazione o di sostituzione di generatori esistenti (che comportino un efficientamento energetico).

*** N.B.: si ricorda la necessità di verificare preventivamente il rispetto dei Regolamenti Locali in relazione ai limiti di emissione locali e alla tipologia di generatore prescelto.*

Ing. Riccardo Bottura



Tecnologia	Tipologia	Marchio	Codice	Modello	Pot.termica utile nom. (Pn) [kWt]	Emissioni [mg/Nm3] (PP) con O2 13% Pn	Rendimento % alla Pn
Caldia a biomassa	combustione di pellet	FERROLI	L40DC30A	NATURFIRE EVO 18	17,0	12,5	93,6
Caldia a biomassa	combustione di pellet	FERROLI	L40EC30A	NATURFIRE EVO 22	20,5	13,6	93,4
Caldia a biomassa	combustione di pellet	FERROLI	L40FC30A	NATURFIRE EVO 27	24,7	8,5	91,7
Caldia a biomassa	combustione di pellet	FERROLI	L40GC30A	NATURFIRE EVO 34	30,5	11,6	91,1
Stufa idro a biomassa	combustione di pellet	FERROLI	LSCLA10A	TERMO MODENA	11,6	16,2	91,3
Stufa idro a biomassa	combustione di pellet	FERROLI	LSCLA30A	TERMO MODENA	11,6	16,2	91,3
Stufa idro a biomassa	combustione di pellet	FERROLI	LSAMA10A	TERMO NOVARA	17	15,4	91,8
Stufa idro a biomassa	combustione di pellet	FERROLI	LSAMA30A	TERMO NOVARA	17	15,4	91,8
Stufa idro a biomassa	combustione di pellet	FERROLI	LSANXR0A	TERMO ORIONE PLUS	21,2	11,9	92,9
Stufa idro a biomassa	combustione di pellet	FERROLI	LSANX30A	TERMO ORIONE PLUS	21,2	11,9	92,9
Stufa idro a biomassa	combustione di pellet	FERROLI	LSANK10A	TERMO GIOVE 30	27,4	14,5	94,1
Stufa idro a biomassa	combustione di pellet	FERROLI	LSANK30A	TERMO GIOVE 30	27,4	14,5	94,1
Stufa idro a biomassa	combustione di pellet	FERROLI	LS6MA30A	T 18	19	11,6	93,1
Stufa idro a biomassa	combustione di pellet	FERROLI	LS6MA30A	T 23	23	7,5	93,4
Stufa idro a biomassa	combustione di pellet	FERROLI	LS6MA30A	T 29	25,7	11	92,6
Stufa idro a biomassa	combustione di pellet	FERROLI	LS6VA30A	AT 18	19	11,6	93,1
Stufa idro a biomassa	combustione di pellet	FERROLI	LS6WA30A	AT 23	23	7,5	93,4

for
su