

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 7 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società FERROLI S.p.A. dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia
, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

III.A) Pompe di calore

- Pompe di calore elettriche	UNI EN 14825	☐
- Pompe di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 12309	☐
- Pompe di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 16905	☐

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore

- PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 14825 / UNI EN 15502	☒
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 12309 / UNI EN 15502	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 16905 / UNI EN 15502	☐
- PdC elettrica + Caldaia a biomassa	UNI EN 14825 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa	UNI EN 12309 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa	UNI EN 16905 / UNI EN 303-5	☐

III.C) Generatori a biomassa

- Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5 classe 5	☐
- Stufe e termocamini a pellet	UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25)	☐
- Termocamini a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25)	☐
- Stufe a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25)	☐

III.D) Solare termico

- Collettori solari	UNI EN ISO 9806	☐
- Impianti prefabbricati Factory Made	UNI EN 12976	☐


III.E) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147	☐
--------------	--------------------------

III.G) Microgeneratori

☐


Procuratore: Alessandro Marocco Group Chief R&D Officer.

Firma 

Sistemi Ibridi con potenza (caldaia) fino a 35 kW

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	OXHC4RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OTPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	OXHC4RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OTPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	OXHC4RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	OXHC4RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OT4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	OXHC4RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OT4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	OXHC4RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	OXHC4RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OT4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	OXHC4RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	OXHC4RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,162
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	OXHC4RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	OXHC4RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	OXHC4RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OTS84MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	OXHC4RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OTS87MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	OXHC4RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OTPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	OXHC4RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OTPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	OXHC4RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OTPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OTPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OT4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OT4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,244
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OT4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,200
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OTS84MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OTS87MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OTPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OTPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OTPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OTPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OT4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OT4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,290
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OT4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OTSb4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OTSb7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OTPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OTPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCARWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OTPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCARWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OTPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCARWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCARWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OT4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCARWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OT4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCARWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCARWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OT4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCARWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCARWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,271
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCARWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCARWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCARWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OTSb4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCRWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OTSb7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCRWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OTPy2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCRWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OTPx2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCRWA	OXHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OTPx7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	OXHCCRWA	OXHIGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	OXHCCRWA	OXHIGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,430
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	OXHCCRWA	OXHIGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	OXHCCRWA	OXHIGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,353
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	OXHCCRWA	OXHIGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	OXHCCRWA	OXHIGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	OXHCCRWA	OXHIGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OTSb7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	OXHCCRWA	OXHIGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OTPx7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKESWA	OMNIA S 3.2 14	OXHCERWA	OXHIGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKESWA	OMNIA S 3.2 14	OXHCERWA	OXHIGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKESWA	OMNIA S 3.2 14	OXHCERWA	OXHIGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKESWA	OMNIA S 3.2 14	OXHCERWA	OXHIGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKESWA	OMNIA S 3.2 14	OXHCERWA	OXHIGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	OTSb7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKESWA	OMNIA S 3.2 14	OXHCERWA	OXHIGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	OTPx7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKGSWA	OMNIA S 3.2 16	OXHCGRWA	OXHIGSWA	SI	(LT)	182	4,62	15,2	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,447
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHJGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHJGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,430
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHJGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHJGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,353
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHJGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHJGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHJGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OTSb7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHJGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OTPx7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	OXHDERWA	OXHJGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	OXHDERWA	OXHJGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	OXHDERWA	OXHJGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	OXHDERWA	OXHJGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	OXHDERWA	OXHJGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	OTSb7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	OXHDERWA	OXHJGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLGSWA	OMNIA S 3.2 16T	OXHDGRWA	OXHJGSWA	SI	(LT)	182	4,62	15,2	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,447
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OTPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OTPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OT4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OT4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OT4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,162
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OTSb4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OTSb7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OTPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OTPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OTPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OTPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OT4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OT4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,244
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OT4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,200
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OTSb4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P _{rated}	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OTSb7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OTPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OTPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OTPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OTPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OT4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OT4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,290
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OT4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OTSb4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OTSb7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OTPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OTPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCARWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OTPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCARWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OTPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCARWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCARWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OT4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCARWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OT4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCARWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCARWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OT4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCARWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCARWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,271
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCARWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCARWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCARWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OTSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCARWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OTSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCARWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OTPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCARWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OTPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCARWA	OXHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	OXHCCRWA	OXHGGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	OXHCCRWA	OXHGGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,430
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	OXHCCRWA	OXHGGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	OXHCCRWA	OXHGGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,353
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	OXHCCRWA	OXHGGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	OXHCCRWA	OXHGGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	OXHCCRWA	OXHGGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OTSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	OXHCCRWA	OXHGGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	OXHCERWA	OXHGGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	OXHCERWA	OXHGGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	OXHCERWA	OXHGGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	OXHCERWA	OXHGGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	OXHCERWA	OXHGGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	OTSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	OXHCERWA	OXHGGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTGSWA	OMNIA ST 3.2 16	OXHCGRWA	OXHGGSWA	SI	(LT)	182	4,62	15,2	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,447
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHHGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHHGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,430
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHHGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHHGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,353
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHHGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHHGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHHGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OTSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHHGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	OXHDERWA	OXHHGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	OXHDERWA	OXHHGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	OXHDERWA	OXHHGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,403

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P _{rated}	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDRWA	0XHHGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDRWA	0XHHGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDRWA	0XHHGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUGSWA	OMNIA ST 3.2 16T	0XHDGRWA	0XHHGSWA	SI	(LT)	182	4,62	15,2	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,447
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,162
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,244
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,200
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,290
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,271
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,500
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,500
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,430
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,353
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000GF	OMNIA M 3.2 16	2CP000GF	- -	SI	(LT)	182	4,62	15,2	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,447
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,500
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,500
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,430
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,353
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P _{rated}	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000JF	OMNIA M 3.2 16T	2CP000JF	- -	SI	(LT)	182	4,62	15,2	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,447
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,162
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,244

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,200
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,290
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,271
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,271
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IHF	OMNIA M 3.2 HI9 12T	2CP00IHF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,500
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IHF	OMNIA M 3.2 HI9 12T	2CP00IHF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IHF	OMNIA M 3.2 HI9 12T	2CP00IHF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,500
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IHF	OMNIA M 3.2 HI9 12T	2CP00IHF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,430

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IHF	OMNIA M 3.2 HI9 12T	2CP00IHF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IHF	OMNIA M 3.2 HI9 12T	2CP00IHF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,353
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IHF	OMNIA M 3.2 HI9 12T	2CP00IHF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IHF	OMNIA M 3.2 HI9 12T	2CP00IHF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IHF	OMNIA M 3.2 HI9 12T	2CP00IHF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IHF	OMNIA M 3.2 HI9 12T	2CP00IHF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IIF	OMNIA M 3.2 HI9 14T	2CP00IIF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IIF	OMNIA M 3.2 HI9 14T	2CP00IIF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IIF	OMNIA M 3.2 HI9 14T	2CP00IIF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IIF	OMNIA M 3.2 HI9 14T	2CP00IIF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IIF	OMNIA M 3.2 HI9 14T	2CP00IIF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IIF	OMNIA M 3.2 HI9 14T	2CP00IIF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IIF	OMNIA M 3.2 HI9 16T	2CP00IIF	- -	SI	(LT)	182	4,62	15,2	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,447
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,250
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,208
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,167
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,250
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,208
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,179
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,208
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,167
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,167
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,167
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,208
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,167
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,250
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,250
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,167
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,320
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,267

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,213
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	OT4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,320
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	OT4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,267
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	OT4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,267
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,213
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,188
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,213
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,213
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	OTS4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,267
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	OTS7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,213
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	OTPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,320
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	OTPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,320
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,213
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	OTPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	OTPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,333
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,267
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	OT4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	OT4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,333
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,287
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	OT4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,333
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,267
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,235
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,267
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,267
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	OTS4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,333
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	OTS7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,267
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	OTPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	OTPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,267
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	OTPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,271
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,434
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,356
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100GF	OMNIA LIFE M 16	2CP100GF	- -	SI	(LT)	181	4,59	14,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,490
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100GF	OMNIA LIFE M 16	2CP100GF	- -	SI	(LT)	181	4,59	14,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,490

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100GF	OMNIA LIFE M 16	2CP100GF	- -	SI	(LT)	181	4,59	14,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,432
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100GF	OMNIA LIFE M 16	2CP100GF	- -	SI	(LT)	181	4,59	14,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,490
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,434
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,356
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100JF	OMNIA LIFE M 16T	2CP100JF	- -	SI	(LT)	181	4,59	14,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,490
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100JF	OMNIA LIFE M 16T	2CP100JF	- -	SI	(LT)	181	4,59	14,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,432
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100JF	OMNIA LIFE M 16T	2CP100JF	- -	SI	(LT)	181	4,59	14,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,490
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,158
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,129
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	OXHC4RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	OTSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	OXHC4RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	OTPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	OXHC4RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	OTPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	OXHC4RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OTPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OTPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OT4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OT4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OT4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,168
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OTSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OTSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OTPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OTPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	OXHC6RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OTPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OTPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,237
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,194
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OTSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OTSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OTPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OTPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	OXHC8RWA	OXHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCAWRA	OXHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OTPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCAWRA	OXHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OTPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCAWRA	OXHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCAWRA	OXHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OT4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCAWRA	OXHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OT4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCAWRA	OXHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,276
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCAWRA	OXHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OT4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCAWRA	OXHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCAWRA	OXHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,226
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCAWRA	OXHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCAWRA	OXHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCAWRA	OXHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OTSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCAWRA	OXHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OTSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCAWRA	OXHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OTPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCAWRA	OXHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OTPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKASWA	OMNIA S 3.2 10	OXHCAWRA	OXHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	OXHCCRWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	OXHCCRWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,416
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	OXHCCRWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	OXHCCRWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,341
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	OXHCCRWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	OXHCCRWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	OXHCCRWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	OTSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	OXHCCRWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKESWA	OMNIA S 3.2 14	OXHCERWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKESWA	OMNIA S 3.2 14	OXHCERWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKESWA	OMNIA S 3.2 14	OXHCERWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,356
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKESWA	OMNIA S 3.2 14	OXHCERWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKESWA	OMNIA S 3.2 14	OXHCERWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKESWA	OMNIA S 3.2 14	OXHCERWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKGSWA	OMNIA S 3.2 16	OXHCGRWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	133	3,41	13,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,382
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,416
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,341
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	OXHDERWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	OXHDERWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	OXHDERWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,356
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	OXHDERWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	OXHDERWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	OXHDERWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHLGSWA	OMNIA S 3.2 16T	OXHDGRWA	OXHIGSWA	SI	(MT)	133	3,41	13,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,382
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,158
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,129
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	OTSb4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	OTSb7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	OTPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	OTPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHC4RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OTPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OTPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OT4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OT4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OT4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,168
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OTSb4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OTSb7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OTPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OTPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHC6RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OTPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OTPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,237
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,194
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHC8RWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCRWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCRWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCRWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCRWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCRWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCRWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,276
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCRWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCRWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCRWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,226
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCRWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCRWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCRWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCRWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCRWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCRWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHCRWA	OXHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	OXHCCRWA	OXHGGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	OXHCCRWA	OXHGGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,416
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	OXHCCRWA	OXHGGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	OXHCCRWA	OXHGGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,341
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	OXHCCRWA	OXHGGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	OXHCCRWA	OXHGGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	OXHCCRWA	OXHGGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	OXHCCRWA	OXHGGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	OXHCERWA	OXHGGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	OXHCERWA	OXHGGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	OXHCERWA	OXHGGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,356
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	OXHCERWA	OXHGGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	OXHCERWA	OXHGGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	OXHCERWA	OXHGGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHTGSWA	OMNIA ST 3.2 16	OXHCGRWA	OXHGGSWA	SI	(MT)	133	3,41	13,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,382
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHHGWSA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHHGWSA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,416
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHHGWSA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHHGWSA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,341
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHHGWSA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHHGWSA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHHGWSA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	OXHDCRWA	OXHHGWSA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	OXHDERWA	OXHHGWSA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	OXHDERWA	OXHHGWSA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	OXHDERWA	OXHHGWSA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,356
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	OXHDERWA	OXHHGWSA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	OXHDERWA	OXHHGWSA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	OXHDERWA	OXHHGWSA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHUGSWA	OMNIA ST 3.2 16T	OXHDGRWA	OXHHGWSA	SI	(MT)	133	3,41	13,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,382
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,158
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,129
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,168
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,237
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,194

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,276
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,226
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,483
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,483
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,416
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,341
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,356
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000GF	OMNIA M 3.2 16	2CP000GF	- -	SI	(MT)	133	3,41	13,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,382
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000GF	OMNIA M 3.2 16	2CP000GF	- -	SI	(MT)	133	3,41	13,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,483
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,483
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,416
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,341
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,356
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000JF	OMNIA M 3.2 16T	2CP000JF	- -	SI	(MT)	133	3,41	13,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,382
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000JF	OMNIA M 3.2 16T	2CP000JF	- -	SI	(MT)	133	3,41	13,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,158
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,129
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,168
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,237
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,194
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OTS4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OTS7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OTPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OTPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OTPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OTPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OT4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OT4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,276
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OT4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,226
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OTS4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OTS7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OTPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OTPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	OTPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,276
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,226
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IHF	OMNIA M 3.2 HI9 12T	2CP00IHF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,483
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IHF	OMNIA M 3.2 HI9 12T	2CP00IHF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IHF	OMNIA M 3.2 HI9 12T	2CP00IHF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,483
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IHF	OMNIA M 3.2 HI9 12T	2CP00IHF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,416
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IHF	OMNIA M 3.2 HI9 12T	2CP00IHF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IHF	OMNIA M 3.2 HI9 12T	2CP00IHF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,341
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IHF	OMNIA M 3.2 HI9 12T	2CP00IHF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IHF	OMNIA M 3.2 HI9 12T	2CP00IHF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IHF	OMNIA M 3.2 HI9 12T	2CP00IHF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IHF	OMNIA M 3.2 HI9 12T	2CP00IHF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IIF	OMNIA M 3.2 HI9 14T	2CP00IIF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IIF	OMNIA M 3.2 HI9 14T	2CP00IIF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IIF	OMNIA M 3.2 HI9 14T	2CP00IIF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,356
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IIF	OMNIA M 3.2 HI9 14T	2CP00IIF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IIF	OMNIA M 3.2 HI9 14T	2CP00IIF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IIF	OMNIA M 3.2 HI9 14T	2CP00IIF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,403

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IJF	OMNIA M 3.2 HI9 16T	2CP00IJF	- -	SI	(MT)	133	3,41	13,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,382
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP00IJF	OMNIA M 3.2 HI9 16T	2CP00IJF	- -	SI	(MT)	133	3,41	13,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,245
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,163
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,245
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,176
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,163
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,144
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,163
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,163
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,163
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,245
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,245
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,163
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,295
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,246
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,295
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,246
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,211
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,246
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,174
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,246
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,197

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	OTPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,295
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	OTPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,295
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	OTPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	OTPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	OT4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	OT4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,244
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	OT4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,200
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	OTS84MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	OTS87MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	OTPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	OTPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	OTPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	OTPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,390
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	OTPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,325
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	OTPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,260
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	OT4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,390
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	OT4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,325
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	OT4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,280
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	OT4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,325
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	OT4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,260
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	OT4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	OT4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,260
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	OT4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,260
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	OTS84MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,325

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,260
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,390
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,390
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,260
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,500
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,430
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,353
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,382
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100GF	OMNIA LIFE M 16	2CP100GF	- -	SI	(MT)	140	3,57	14,4	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,480
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100GF	OMNIA LIFE M 16	2CP100GF	- -	SI	(MT)	140	3,57	14,4	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,480
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100GF	OMNIA LIFE M 16	2CP100GF	- -	SI	(MT)	140	3,57	14,4	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,424
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100GF	OMNIA LIFE M 16	2CP100GF	- -	SI	(MT)	140	3,57	14,4	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,480
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,500
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,430
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,353
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P _{rated}	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,382
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100JF	OMNIA LIFE M 16T	2CP100JF	- -	SI	(MT)	140	3,57	14,4	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,480
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100JF	OMNIA LIFE M 16T	2CP100JF	- -	SI	(MT)	140	3,57	14,4	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,424
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100JF	OMNIA LIFE M 16T	2CP100JF	- -	SI	(MT)	140	3,57	14,4	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,480

(MT): Dato riferito alla Pompa di Calore a media temperatura (MT) in una applicazione a media temperatura (MT) @A7W55

(LT): Dato riferito alla Pompa di Calore a media temperatura (MT) in una applicazione a bassa temperatura (LT) @A7W35

Procuratore: Alessandro Marocco Group Chief R&D Officer.

Firma

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Sistemi Ibridi integrati con potenza (caldaia) fino a 35 kW

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Alimentazione PDC	Tipologia scambio	Codice Ibrido integrato	Modello Ibrido integrato	Codice Identificativo unità esterna	Codice Identificativo unità interna	Presenza Inverter	Nota	Efficienza energetica stagionale della PDC η_s %	SCOP	Potenza termica Pompa di calore [kWt] P_reated	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rendimento termico utile della caldaia η_s %	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XH4EWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 4 (*)	0XHC4RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	187	4,75	5,5	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XH4FWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 4 (*)	0XHC4RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	187	4,75	5,5	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XH4GWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 4 (*)	0XHC4RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	187	4,75	5,5	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XH4KWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 4 (*)	0XHC4RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	187	4,75	5,5	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XH4MWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 4 (*)	0XHC4RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	187	4,75	5,5	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XH4NWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 4 (*)	0XHC4RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	187	4,75	5,5	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XH6EWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 6 (*)	0XHC6RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	191	4,85	6,8	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XH6FWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 6 (*)	0XHC6RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	191	4,85	6,8	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XH6GWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 6 (*)	0XHC6RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	191	4,85	6,8	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XH6KWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 6 (*)	0XHC6RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	191	4,85	6,8	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,244
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XH6MWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 6 (*)	0XHC6RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	191	4,85	6,8	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,244
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XH6NWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 6 (*)	0XHC6RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	191	4,85	6,8	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,244
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XH8EWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 8 (*)	0XHC8RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	200	5,08	8,1	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XH8GWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 8 (*)	0XHC8RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	200	5,08	8,1	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XH8KWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 8 (*)	0XHC8RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	200	5,08	8,1	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,290
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XH8MWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 8 (*)	0XHC8RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	200	5,08	8,1	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,290
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHAEWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 10 (*)	0XHCARWA	0XHIAEWA	si	(LT)	201	5,10	9,2	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHAGWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 10 (*)	0XHCARWA	0XHIAEWA	si	(LT)	201	5,10	9,2	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHAKWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 10 (*)	0XHCARWA	0XHIAEWA	si	(LT)	201	5,10	9,2	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHAMWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 10 (*)	0XHCARWA	0XHIAEWA	si	(LT)	201	5,10	9,2	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHV4KWA*	OMNIA HY S IN 04 (*)	0XHC4RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	187	4,75	5,5	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHV4MWA*	OMNIA HY S IN 04 (*)	0XHC4RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	187	4,75	5,5	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHV4NWA*	OMNIA HY S IN 04 (*)	0XHC4RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	187	4,75	5,5	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHV6KWA*	OMNIA HY S IN 06 (*)	0XHC6RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	191	4,85	6,8	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,244
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHV6MWA*	OMNIA HY S IN 06 (*)	0XHC6RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	191	4,85	6,8	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,244
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHV6NWA*	OMNIA HY S IN 06 (*)	0XHC6RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	191	4,85	6,8	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,244
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHV8KWA*	OMNIA HY S IN 08 (*)	0XHC8RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	200	5,08	8,1	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,290

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministratore: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Alimentazione PDC	Tipologia scambio	Codice Ibrido integrato	Modello Ibrido integrato	Codice Identificativo unità esterna	Codice Identificativo unità interna	Presenza Inverter	Nota	Efficienza energetica stagionale della PDC ηs %	SCOP	Potenza termica Pompa di calore [kWt] P_reated	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rendimento termico utile della caldaia ηs %	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	OXHV8MWA*	OMNIA HY S IN 08 (*)	OXHC8RWA	OXHIAMWA	si	(LT)	200	5,08	8,1	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,290
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	OXHVAKWA*	OMNIA HY S IN 10 (*)	OXHCARWA	OXHIAKWA	si	(LT)	201	5,10	9,2	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	OXHVAMWA*	OMNIA HY S IN 10 (*)	OXHCARWA	OXHIAMWA	si	(LT)	201	5,10	9,2	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4EWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 4 (*)	OXHC4RWA	OXHIAEWA	si	(MT)	128	3,29	4,4	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4FWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 4 (*)	OXHC4RWA	OXHIADWA	si	(MT)	128	3,29	4,4	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4GWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 4 (*)	OXHC4RWA	OXHIAGWA	si	(MT)	128	3,29	4,4	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4KWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 4 (*)	OXHC4RWA	OXHIAKWA	si	(MT)	128	3,29	4,4	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,158
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4MWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 4 (*)	OXHC4RWA	OXHIAMWA	si	(MT)	128	3,29	4,4	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,158
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK4NWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 4 (*)	OXHC4RWA	OXHIANWA	si	(MT)	128	3,29	4,4	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,158
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6EWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 6 (*)	OXHC6RWA	OXHIAEWA	si	(MT)	136	3,49	5,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6FWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 6 (*)	OXHC6RWA	OXHIADWA	si	(MT)	136	3,49	5,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6GWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 6 (*)	OXHC6RWA	OXHIAGWA	si	(MT)	136	3,49	5,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6KWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 6 (*)	OXHC6RWA	OXHIAKWA	si	(MT)	136	3,49	5,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6MWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 6 (*)	OXHC6RWA	OXHIAMWA	si	(MT)	136	3,49	5,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK6NWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 6 (*)	OXHC6RWA	OXHIANWA	si	(MT)	136	3,49	5,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8EWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 8 (*)	OXHC8RWA	OXHIAEWA	si	(MT)	130	3,34	6,6	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8GWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 8 (*)	OXHC8RWA	OXHIAGWA	si	(MT)	130	3,34	6,6	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8KWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 8 (*)	OXHC8RWA	OXHIAKWA	si	(MT)	130	3,34	6,6	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,237
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHK8MWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 8 (*)	OXHC8RWA	OXHIAMWA	si	(MT)	130	3,34	6,6	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,237
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKAEWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 10 (*)	OXHCARWA	OXHIAEWA	si	(MT)	135	3,47	7,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKAGWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 10 (*)	OXHCARWA	OXHIAGWA	si	(MT)	135	3,47	7,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKAKWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 10 (*)	OXHCARWA	OXHIAKWA	si	(MT)	135	3,47	7,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,276
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHKAMWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 10 (*)	OXHCARWA	OXHIAMWA	si	(MT)	135	3,47	7,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,276
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHV4KWA*	OMNIA HY S IN 04 (*)	OXHC4RWA	OXHIAKWA	si	(MT)	128	3,29	4,4	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,158
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHV4MWA*	OMNIA HY S IN 04 (*)	OXHC4RWA	OXHIAMWA	si	(MT)	128	3,29	4,4	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,158
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHV4NWA*	OMNIA HY S IN 04 (*)	OXHC4RWA	OXHIANWA	si	(MT)	128	3,29	4,4	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,158
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHV6KWA*	OMNIA HY S IN 06 (*)	OXHC6RWA	OXHIAKWA	si	(MT)	136	3,49	5,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHV6MWA*	OMNIA HY S IN 06 (*)	OXHC6RWA	OXHIAMWA	si	(MT)	136	3,49	5,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	OXHV6NWA*	OMNIA HY S IN 06 (*)	OXHC6RWA	OXHIANWA	si	(MT)	136	3,49	5,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,204

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Alimentazione PDC	Tipologia scambio	Codice Ibrido integrato	Modello Ibrido integrato	Codice Identificativo unità esterna	Codice Identificativo unità interna	Presenza Inverter	Nota	Efficienza energetica stagionale della PDC η_s %	SCOP	Potenza termica Pompa di calore [kWt] P_reated	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rendimento termico utile della caldaia η_s %	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHV8KWA*	OMNIA HY S IN 08 (*)	0XHC8RWA	0XHIAKWA	si	(MT)	130	3,34	6,6	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,237
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHV8MWA*	OMNIA HY S IN 08 (*)	0XHC8RWA	0XHIAKWA	si	(MT)	130	3,34	6,6	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,237
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHVAKWA*	OMNIA HY S IN 10 (*)	0XHCARWA	0XHIAKWA	si	(MT)	135	3,47	7,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,276
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHVAMWA*	OMNIA HY S IN 10 (*)	0XHCARWA	0XHIAKWA	si	(MT)	135	3,47	7,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,276

(*) prodotto Range Rated, è possibile adeguare portata e potenza termica della caldaia in base al fabbisogno dell'impianto. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale dell'unità.

(MT): Dato riferito alla Pompa di Calore a media temperatura (MT) in una applicazione a media temperatura (MT) @A7W55

(LT): Dato riferito alla Pompa di Calore a media temperatura (MT) in una applicazione a bassa temperatura (LT) @A7W35

Procuratore: Alessandro Marocco Group Chief R&D Officer.

Firma

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it